

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: +7499-141-85-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№04/105-128/ПР-21 от 29 апреля 2021 г.**

- | | |
|---|---|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для Акционерное общество «Керамогранитный Завод» (юр. адрес: 142800, г. Ступино, Московской области, шоссе Староситненское, владение 32, Российская Федерация) |
| 2. Место отбора: | 142800, г. Ступино, Московской области, шоссе Староситненское, владение 32, Российская Федерация
Заявка № 128/21 от 21 апреля 2021г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Керамический гранит «COLISEUM»
Область применения: Для отделки внутренних и наружных стен и полов, облицовки цоколей, фасадов, лоджий, балконов и открытых террас, всех типов зданий и сооружений, в том числе лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий общепита, а так же для облицовки чаш бассейнов. |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | Акционерное общество «Керамогранитный Завод», адрес: 142800, г. Ступино, Московской области, шоссе Староситненское, владение 32, Российская Федерация |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Керамический гранит «COLISEUM», фрагмент. |
| 6. Дата получения образца на испытания: | 22 апреля 2021 г. |
| 7. Дата проведения испытаний: | 22 – 29 апреля 2021 г. |
| 8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Глава II. раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». |
| 9. Код образца (пробы): | . 04-105.128.07.01.Д-21 |

*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения
Испытательного лабораторного центра.
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 1: Керамический гранит «COLISEUM»			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		218 ± 79	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		17 ± 10	
Активность 226Ra, Бк/кг		12 ± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	67±24	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией	Д.А. Богомолов	Подпись	
--------------------------------	-----------------------	---------	---